

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ KZ84VWF00412836

Дата: 28.08.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қазалы аудандық көп бейінді орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК, БИН 140740004907, №94 Мектептің медициналық кабинеті. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Арықбалық ауылдық округі, Жанқожа батыр ауылы, Әйтеке би көшесі №25.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 22.08.2025 12:25:35 № KZ24RYS01318460**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **"Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының "Қазалы аудандық көп бейінді орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ, ҚАЗАЛЫ АУДАНЫ, АРЫҚБАЛЫҚ А.О., ЖАНҚОЖА БАТЫР АТЫН.А., Әйтеке Би көшесі ү. 25**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Денсаулық сақтау

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Денсаулық сақтау объектілері

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) –

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш 22.08.2025 ж. № KZ24RYS01318460**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) –

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **нет**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Объектінің орналасқан мекен-жайы: «Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қазалы аудандық көп бейінді орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК, БИН 140740004907, №94 Мектептің медициналық кабинеті. Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Арықбалық ауылдық округі, Жанқожа батыр



ауылы, Әйтеке би көшесі №25.

Аурухана бас дәрігері Алипов Кадырбек Раманкулович, тел: 87243827794.

Техникалық кадастрлік №10:150.012:593, 10:150.012:593-1, 10:150.012:593-2, техникалық паспорт сызбалары ұсынылды. Өтінішті тіркеу күні 22.08.2025ж., №KZ24RYS01318460.

Медициналық кабинет.

Мектеп оқушыларына медициналық қызмет көрсету жүргізіледі, 1 медперсонал қаралған. Мектеп 300 орынға есептелген, қазіргі таңда 318 бала білім алуда, оның ішінде қыз бала 148, ұл бала 170, 2 ауысымда оқиды. Мектеп ғимараты 2 қабатты, «Б» блогының 1-ші қабатында мектептің медициналық кабинеті жабдықталған. Медпунктің құрамында емшара кабинеті-20,0 ш.м., медицина қызметкерінің кабинеті-18,80 ш.м., әжетхана-2,0 ш.м., дәліз-8,7 ш.м., себезгі бөлмесі-3,60 ш.м. және оқшаулау бөлмесімен жабдықталған, ауданы-9,90, оқшаулау бөлмесінің кіру тамбуры - ауданы 2,60 ш.м., ошаулау бөлмесінің санитариялық торабы- 1,4 ш.м., оқшаулау бөлмесінің шығу тамбуры- ауданы 3,1 ш.м. бөлек есік қарастырылған.

"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ -76 бұйрығының 10-қосымшасына сәйкес, медициналық жабдықтар мен құрал-саймандармен және 11-қосымшасына сәйкес, медициналық құжаттамалармен толық қамтамасыз етілген.

Бөлме денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларын жөндеуге, күтіп ұстауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкес. Объектінің жихазы, жабдығы және жинау мүкәммалы жуу құралдарына және дезинфекциялау құралдарын төзімді материалдардан қолданылған. Бөлменің қабырғасы, едені жуып шаюға төзімді кафелденген, жабынды ақаулары жоқ. Бөлме ішінде раковина және бөлек санузел қарастырылған. Тазалық құралдары, мүкәммаларға арналған бөлме қаралаған. Жинау мүкәммалары шелек, леген, шүберектер, швабралар таңбаланған, өз мақсатына пайдаланылады, қолданғаннан кейін дезинфекцияланады. Бактерицидтік сәулелендіргіш қарастырылған. Ғимараттың кәріз жүйесі жергілікті кәріз құдығы қарастырылған. Денсаулық сақтау объектілерінің үй-жайларын жарықтандыруға, желдетуге және ауасын баптауға, жылумен жабдықтауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес жергілікті және жасанды жарық жүйелерімен қамтамасыз етілген (люминисцентті шамдар). Жарыққа өлшеу (Хаттама №1250001005482388 14.08.2025ж) санитарлық нормаға сәйкес. Желдету ауа баптау жүйесі табиғи терезе көздері арқылы және ауа сору желдеткішімен, салқындатқышпен жабдықталған. Жылыту жүйесімен жабдықталған, арнайы жылу қазандығына қосылған, қысқы маусымда үзіліссіз жұмыс жасайды. Метерологиялық өлшеу (Хаттама №1250001005482372 14.08.2025ж), санитарлық нормаға сәйкес. Шудыбыс деңгейлерін өлшеу (Хаттама №1250001005482417 14.08.2025ж), санитарлық нормаға сәйкес. Денсаулық сақтау объектілерін сумен жабдықтауға және су бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкес объектіде орталықтандырылған шаруашылық ауыз сумен, ыстық сумен жабдықтау және су бұру көзделген. Ыстық су арнайы жылу қазандықтарынан. Суды микробиологиялық зерттеу (хаттама №1250002185453854 18.08.2025ж), Орталықтандырылған сумен жабдықтау (№1250001015450912 18.08.2025ж), санитарлық нормаға сәйкес.

Мектеп жанында қауіптілік кластарымен байланысты объектілер орналастырылмаған. Мектептің санитарлық қорғау аймағы сақталған. Мектеп 2 қабатты типтік жобада салынған. Мектеп ауласы толық қоршалған, жолдары асфальтанған, яғни оқушыларға арналған жолдар қатты жабынмен жабылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға сәйкес, қалдықтарды жинауға арналған контейнерлерді орналастыру үшін арнайы алаңдар бөлінген, қатты жабын жабылған және үш жағынан қалдықтардың желмен таралу мүмкіндігін болдырмайтын биіктікте, 4 контейнер орналастырылған, тасымалды түрде қоқыстарды алып кетіп отырады. Мектеп ауласынан қоқыс тазалауға арнайы мамандандырылған ұйым «Қазалы сервис» ЖШС-мен 05.08.2025 жылы №57 келісім шарт жасалған. Сарқынды суларды бұру, кәріз жүйесін тазалау «Қазалы сервис» ЖШС-мен 05.08.2025 жылы №12 келісім шарт жасалып, аулада орнатылған кәріз құдықтарын, уақытылы тазартылып тұрады.

Медициналық қалдықтарды шығару «Дезинфекция» ЖШС Е.Асановпен №189 2025-04-02 келісім-шартқа отырған, уақытылы шығарылып тұрады.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)



(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) Жарыққа өлшеу (Хаттама №1250001005482388 14.08.2025ж), Метерологиялық өлшеу (Хаттама №1250001005482372 14.08.2025ж), Шу, дыбыс деңгейлерін өлшеу (Хаттама №1250001005482417 14.08.2025ж), Суды микробиологиялық зерттеу (хаттама №1250002185453854 18.08.2025ж), Орталықтандырылған сүмен жабдықтау (№1250001015450912 18.08.2025ж).

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасының «Қазалы аудандық көп бейінді орталық ауруханасы» ШЖҚ КМК, БИН 140740004907, №94 Мектептің медициналық кабинеті, Қызылорда облысы, Қазалы ауданы, Арықбалық ауылдық округі, Жанқожа батыр ауылы, Әйтеке би көшесі №25.

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
"Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы № ҚР ДСМ -76 бұйрығының талаптарына, "Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығының талаптарына сәйкес келеді.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):



2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қазалы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
КАЗАЛЫ АУДАНЫ, көшесі Жалаңтөс Батыр, № 42 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Казалинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

КАЗАЛИНСКИЙ РАЙОН, улица Жалантос Батыр, дом № 42

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Ршимбетова Майра Қуантаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)

